

Brand in Filteranlage

Categories: JÖST

Published January 01, 1970

Am Freitagnachmittag, den 16.12.2016 gab es bei JÖST einen Brand in einer Werkshalle. In Folge von Verputzarbeiten fingen die Filtereinsätze der Absauganlage Feuer. „Dank dem schnellen und korrekten Eingreifen unserer Mitarbeiter kam es zu einem verhältnismäßig geringen Sachschaden“, so Geschäftsführer Dr. Hans Moormann. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Mitarbeiter die Produktionshalle bereits verlassen und niemand wurde verletzt. Zu dem Einsatz rückten die Löschzüge „Buldern“ sowie „Dülmen-Mitte“ aus. Nachdem das Feuer restlos gelöscht worden ist, wurde die Anlage zur Sicherheit im Anschluss mit Wärmebildkameras kontrolliert.



Tags: JÖST,Brand,Filteranlage